

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA EPP, estabelecida à Rua Padre João Alvares, nº 653, Jardim Vila Galvão, Guarulhos, SP, declara sob única responsabilidade que os serviços ou produtos fornecidos, referem esta declaração em Conformidade com as Normas Brasileiras aplicáveis:

NORMA: ABNT (NBR 12962/2016).

E Regulamento aprovado pelo INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL em conformidade ao disposto na portaria 06/91 do D.S.S. T/M. T.A.

Razão Social : ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA CABUCU	
Nota Fiscal Serviço: 24.380	Prazo Validade: 05/2025

Número de selos aplicados: 305.431.904 Á 305.431.908

Obs.: "ESTE CERTIFICADO SÓ TEM VALOR MEDIANTE A UTILIZAÇÃO CORRETA DO APARELHO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES NELE CONTIDAS".


Guarulhos, **03 de Junho** de 2024.



Álvaro de Carvalho Siqueira
Responsável Técnico

VISITE NOSSO SITE: www.guaruchama.com.br

Rua Padre João Alves, 653 – Jd. Vila Galvão – Guarulhos – SP. CEP: 07056-000

Fones: (11) 2452-8811 / (11) 2421-8966 WhastApp: (11) 9 4034 - 0155 

E-mail: guaruchama@guaruchama.com.br





CNPJ: 14.396.984/0001-86 IE: 336.623.890.110
 Hiperchama Com. Equip. Contra Inc. Eireli - EPP
 REGISTRO INMETRO Nº : 000286 / 2012

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO

CLIENTE: ASSOCIACAO CULTURAL BICOINHA CABUCU
 ENDEREÇO: AVENIDA NOVA TABOAO, 181 - JARDIM NOVA TABOAO OS nº: 54360
 Nº SELO: 305.431.904 305.431.908 CNPJ: 16.499.607/0002-89 DATA: 03/06/2024
 OBS.: A REPROVAÇÃO NOS TESTES DE COMPONENTES ESTARÁ EVIDENCIADA QUANDO EXISTIR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS CORRESPONDENTES. FOLHA 01/01

Nº CILINDRO	2018	ANO ULTIMO TESTE	FABRIC. OU MARCA	NORMA	CÓD. PROJETO	CAP. EXT.	TIPO	CARGA NOMINAL	Nº CLIENTE	Nº LOTE PÓ	PEÇA	ENSAIO COMP.	TARA (RG)	PV (KG)	PERDA MASSA (%)	PC (kg)	VOL. LTS V ₁ /PC-PV	CAP. MAX. CARGA V ₁ x 0,88 / kg	PRESS. TRAB. Kg /cm ²	PRESS. TESTE kg/cm ² (Mpa)	ET cm ³	EP cm ³	EP/ET	INSPEÇÃO	RESULTADO FINAL
74240	2018	2023	GD	15808	GD001	2A	AP	10 LTS		2	10,23								1.0					OK	AFROVADO
37604	2017	2022	GD	15808	GD001	2A	AP	10 LTS		2	10,23								1.0					OK	AFROVADO
31869	2017	2022	IMC	15808	MC4BC	20BC	POBC	04 KG		2	10,23								1.0					OK	AFROVADO
44047	2018	2023	GD	15808	GD03	20BC	POBC	06 KG		2	10,23								1.0					OK	AFROVADO
44076	2018	2023	GD	15808	GD03	20BC	POBC	06 KG		2	10,23								1.0					OK	AFROVADO

1. IND. PRESSÃO	9. CINTA	17. CONJ. SEGURANÇA	INSP. GERAL	T= TESTE HIDROST.	$N2 = \frac{PT \times V}{1.000}$	Resp. Pelo Teste Hidrostático:
2. MANGUEIRA	10. O'RING	18. ANEL DE VEDAÇÃO	INSP. INTERNA	P = PINTURA		
3. VÁLVULA	11. PUNHO	19. CONJ. APAG.	INSP. EXTERNA	R = RECARGA		
4. SIFÃO	12. CAPILAR	20. PIST. PLÁSTICA	INSP. ROSCA	RG = GARANTIA		
5. BUCHA	13. TRAVA	21. ARRUELA DE NYLON		A= ENSAIO VÁLVULA HIDROSTÁTICO	 INSPECTOR DE QUALIDADE	
6. PINO	14. CORRENTE	22. VEDAÇÕES	LAUDO	B= ENSAIO MANGUEIRA HIDROSTÁTICA		
7. QUEBRA-JATO	15. MIOLO VÁLVULA	23. PERA	A= APROVADO	C= ENSAIO MANÔMETRO PNEUMÁTICO		
8. DIFUSOR	16. SUPORTE MANGUEIRA	24.	C= CONDENADO	D= ENSAIO VÁLVULA PNEUMÁTICO		
						 RESPONSÁVEL OPERACIONAL