

HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA EPP  
CNPJ: 14.396.984/0001-86 IE: 336.623.890.110

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

**HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA EPP**, estabelecida à Rua Padre João Alvares, nº 653, Jardim Vila Galvão, Guarulhos, SP, declara sob única responsabilidade que os serviços ou produtos fornecidos, referem esta declaração em Conformidade com as Normas Brasileiras aplicáveis:

**NORMA: ABNT (NBR 12962/2016).**

E Regulamento aprovado pelo INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL em conformidade ao disposto na portaria 06/91 do D.S.S. T/M. T.A.

<b>Razão Social : ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA CABUCU</b>	
<b>Nota Fiscal Serviço: 24.380</b>	<b>Prazo Validade: 05/2025</b>

**Número de selos aplicados: 305.431.904 Á 305.431.908**

Obs.: "ESTE CERTIFICADO SÓ TEM VALOR MEDIANTE A UTILIZAÇÃO CORRETA DO APARELHO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES NELE CONTIDAS".

Guarulhos, **03 de Junho** de 2024.



Álvaro de Carvalho Siqueira  
Responsável Técnico


DESPEAS EFETUADAS COM RECURSOS  
CONCEDIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE GUARULHOS, NO EXERCÍCIO 2024  
EM FUNÇÃO DO TERMO Nº 124/2019.

VISITE NOSSO SITE: [www.guaruchama.com.br](http://www.guaruchama.com.br)

Rua Padre João Alves, 653 – Jd. Vila Galvão – Guarulhos – SP. CEP: 07056-000

Fones: (11) 2452-8811 / (11) 2421-8966 WhastApp: (11) 9 4034 - 0155

E-mail: [guaruchama@guaruchama.com.br](mailto:guaruchama@guaruchama.com.br)





CNPJ: 14.396.984/0001-86 IE: 336.623.890.110  
 Hiperchama Com. Equip. Contra Inc. Eireli - EPP  
 REGISTRO INMETRO Nº: 000286 / 2012

### RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO

CLIENTE: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA CABUCA  
 ENDEREÇO: AVENIDA NOVA TABOAO, 181 - JARDIM NOVA TABOAO OS nº: 54360  
 Nº SELO: 305.431.904 305.431.908 CNPJ: 16.499.607/0002-89 DATA: 03/06/2024  
 OBS.: A REPROVAÇÃO NOS TESTES DE COMPONENTES ESTARÁ EVIDENCIADA QUANDO EXISTIR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS CORRESPONDENTES. FOLHA 01/01

Nº CILINDRO	2018	ANO ULTIMO TESTE	FABRIC. OU MARCA	NORMA	CÓD. PROJETO	CAP. EXT.	TIPO	CARGA NOMINAL	Nº CLIENTE	Nº LOTE PÓ	PEÇA	ENSAIO COMP.	TARA (KG)	PV (KG)	PERDA MASSA (%)	PC (kg)	VOL. LIS V=PC*PV	CAP. MAX. CARG A Va0,68/ kg	PRESS. TRAB. kg f/cm2	PRESS. TESTE kgf/cm2 (Mpa)	ET cm3	EP cm3	EP/ET	INSPEÇÃO	RESULTADO FINAL
74240	2018	2023	GD	15808	GD001	2A	AP	10 LTS	2	10,23									1.0					OK	AFROVADO
37604	2017	2022	GD	15808	GD001	2A	AP	10 LTS	2	10,23									1.0					OK	AFROVADO
31866	2017	2022	IMC	15808	MC4BC	20BC	POBC	04 KG	2	10,23									1.0					OK	AFROVADO
44047	2018	2023	GD	15808	GD03	20BC	POBC	06 KG	2	10,23									1.0					OK	AFROVADO
44076	2018	2023	GD	15808	GD03	20BC	POBC	06 KG	2	10,23									1.0					OK	AFROVADO

1. IND. PRESSÃO	9. CINTA	17. CONI. SEGURANÇA	INSPEC. GERAL	T= TESTE HIDROST.	$N2 = \frac{PT \times V}{1.000}$	Resp. Pelo Teste Hidrostático:   INSPECTOR DE QUALIDADE
2. MANGUEIRA	10. O'RING	18. ANEL DE VEDAÇÃO	INSPEC. INTERNA	P = PINTURA		
3. VÁLVULA	11. PUNHO	19. CONI. APAG.	INSPEC. EXTERNA	R = RECARGA		
4. SIFÃO	12. CAPILAR	20. PIST. PLÁSTICA	INSPEC. ROSCA	RG = GARANTIA		
5. BUCHA	13. TRAVA	21. ARRUELA DE NYLON		A= ENSAIO VÁLVULA HIDROSTÁTICO	 RESPONSÁVEL OPERACIONAL	
6. PINO	14. CORRENTE	22. VEDAÇÕES	LAUDO	B= ENSAIO MANGUEIRA HIDROSTÁTICA		
7. QUEBRA-JATO	15. MIOLDO VÁLVULA	23. PERA	A= APROVADO	C= ENSAIO MANÔMETRO PNEUMÁTICO		
8. DIFUSOR	16. SUPORTE MANGUEIRA	24.	C= CONDENADO	D= ENSAIO VÁLVULA PNEUMÁTICO		

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS  
 CONCEDIDOS PELA PREFEITURA MUN. DE  
 GUARULHOS, NO EXERCÍCIO 2024,  
 EM FUNÇÃO DO TERMO N.º 174/2019